

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 45 Приморского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027807587785
--	-----------------------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. Образование дошкольное	ОКВЭД 85.11
---------------------------	-------------

Форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	ОКФС 13
----------------------------	--	------------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203
--------------------------------------	---	----------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	заведующий	Спичак Елена Дмитриевна
---	------------	-------------------------

Телефон, факс руководителя организации	Тел. (812)303-35-44	Факс
---	---------------------	------

Е-mail организации	info.dou45@obr.qov.spb.ru
---------------------------	---------------------------

Юридический адрес организации	197349	Санкт-Петербург, проспект Королева, д.24, корп.2, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	197349	Санкт-Петербург, проспект Королева, д.24, корп.2, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН
--	------

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	(индекс)
---	----------

(почтовый адрес)

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел.	Факс	Е-mail
------	------	--------

Наименование вышестоящей организации	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	ОГРН
---	---	------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	197183	г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83
	(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Начальник отдела образования Горячая Ольга Васильевна
---	--

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел.(812) 576-82-82	Факс
--	---------------------	------

Е-mail вышестоящей организации	ermakova@tuprim.qov.spb.ru
---------------------------------------	----------------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	ГБДОУ детский сад № 45 Приморского района Санкт-Петербурга						
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	Санкт-Петербург, проспект Королева, д.24, корп.2, литер А						
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	2587,4 кв.м						
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2 этажи						
Кадастровый номер объекта	78	4124А	0	23			
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Дети инвалиды от 3-7 лет						
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	Дети инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети инвалиды с отклонениями в развитии			да			
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	да						

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство оборудования объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)		Нормативное значение	Примечание
							8	9		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Наименование зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
1.1	Пути пешеходного движения				Ширина пешеходных путей «К» Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У» Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	м	1,2	не менее 1,2	п.5.1.7	
						наличие	0,01		п.5.1.2	
						соответствие	да		п.5.1.11	

						м	нет	не более 0,3	п.5.3.2
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	наличие	да		п.5.1.3
					Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.1
					Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте.				
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п.5.1.12
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы				Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14
2. Входной узел									
2.1	Наружные лестницы				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,31	0,35-0,4	п.5.1.12
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,12-0,15	
					Ширина марша лестниц «О»	м	2,8	не менее 1,35	
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,9	п.6.2.11
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	м	-		п.5.1.13
					Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,9	п.6.2.11
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	Да		п.5.1.11
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	Да		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016
					Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0	0,3	п.5.1.13
					Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,03-0,05	п.6.2.12

2.4	Подъемные платформы с вертикальным/наклонным перемещением				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	не менее 1,6	п.6.2.17
2.5	Подъемники мобильные				«К»	наличие	-		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016
2.6	Входные площадки				Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.3.14 СНиП 35-101-2001
					Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
					Поперечный уклон, «К»	%	-	1-2	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скопления при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.1.4
					Высота площадки без пандуса	М	0	не более 0,015	п.6.1.2
					Ширина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	М	-	не менее 1,90	п.6.1.4
					Глубина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	М	-	не менее 1,20	п.6.1.4
					Ширина входной площадки с пандусом «К»	М	2,2	не менее 2,20	п.6.1.4
					Глубина входной площадки с пандусом «К»	М	2,2	не менее 2,20	
2.7	Входные тамбуры				Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	М	1,5	не менее 1,6	п.6.1.8.
					Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	да		п.5.1.7 СП 59.13330.2012
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные				Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	М	1,27	не менее 0,9	п.6.1.5 СП 59.13330.2016
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	М	0,9	0,9	п.6.1.5
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»	М	-	не менее 0,8	п.6.1.5

					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М	0,07	не более 0,014	п.6.2.4
					Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	да		п.6.1.5 СП 59.13330.2016
					Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	М		не выше 1,0	п.6.1.5 СП 59.13330.2016
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	М		не ниже 1,6	п.6.1.5 СП 59.13330.2016
					Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п.6.5.1
					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м на уровне 0,9-1,0 м от пола «С»	наличие	да		п.6.1.6
					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	да		
2.9	Вестибюли общественных зданий				Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	М	-	не менее 0,95	п.6.1.9
					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		
3. Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания				Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой риффов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	М	-	0,3	п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-2018
					Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой риффов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	М	-	0,3	
					Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой риффов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	М	-	0,3	
					Ширина пути движения в коридорах «К»	М	1,38	не менее 1,5	п.6.2.1
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	М	-	не менее 2,0	
3.2	Дверные и открытые проемы в				Ширина «К»	М	0,86	не менее 0,9	п.6.2.4

3.4	Пандусы стационарные				Уклон «К» Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К» Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	% м м	- - -	не более 5 (1:20) 0,9-1,0 не менее 0,8	п.6.2.9 п.6.2.9	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
3.7	Подъемники мобильные				Подъемники мобильные «К»	наличие	-		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	С посторонней помощью
3.8	Лифты				Ширина кабины «К»	м	-	не менее 1,1	п.6.2.14	
3.9	Пути эвакуации				Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, «О», «С», «Г», «У» Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У» Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие нет соответствие	нет нет	п.6.2.8 п.6.2.29		
						наличие	да		п.6.5.5	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях								
4.1.	Название зоны (технического средства)							
4.1.2	Помещения для приема посетителей	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:						
		на одно рабочее место	кв. м	12	не менее 12,0		п.8.1.11 п.8.7.3	
		на два рабочих места	кв. м	18	не менее 18,0		п.8.1.11	
		Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,75	не более 0,85		п.8.1.7	

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

5.1	Кабины в общей уборной	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	5		п.6.3.2	Размеры универсальных кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	Ширина «К»	м	1,2	не менее 2,2		п.6.3.3	
		Глубина «К»	м	1,5	не менее 2,25		п.6.3.3	
		Ширина двери кабины «К»	м	0,5	не менее 0,9		п.6.2.4	
		Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да	наружу		п.6.3.3	допускается 1,7х2,2 м с правым или левым расположением унитаза

				Опорные поручни «О», «К»	наличие	Нет		п.6.3.3	
				Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.3	
				Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	Нет		п.6.3.3	
				Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	Да		п.6.3.3	
				Высота расположения раковины «К»	м	0,85		п.8.1.7	
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
				Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытая			Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	-	не менее одной	п.8.1.4	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами			Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	-	не более 0,48	п.6.3.5	
6. АВТОСТОЯНКИ									
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания			Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	-	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.

7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подьезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.
« 01 » 09 2021 г.

(подпись)

ФИО Ситник Е.А.

Заполнил Анкету: Иванов С.И.

303-35-44

телефон

(подпись)

ФИО Ситник Е.А.

Заведующий Иванов С.И.

303-35-44

Согласовано:

телефон

Должность руководителя обследованного

объекта

« 01 » 09 2021 г.